

Акт осмотра

По судебному поручению Кировского районного суда г. Самары по гражданскому делу № 2-291/2023 от 09.03.2023 года в присутствии истца Черниговской Т.А, ответчика ПСДК «Авиатор Алексеевка» Иванова Сергея Анатольевича, а также представителей ПАО «Россети Волга» Пенькова С.В., Семенова Н.Н., представителя ПАО «Самараэнерго» Журавлева Н.А. было проведено обследование электрических сетей, к которым подключен дачный дом, расположенный на земельном участке по адресу: Самарская область, Кинельский район, массив Старая Алексеевка, СДТ «АВИС», улица 22, участок 41, принадлежащий Черниговской Т.А.

В ходе осмотра выявлено, что дом находится под напряжением. Ввод в дом от опоры выполнен медноалюминевым проводом сечением 10 мм² протяженностью 25 м. Напряжение в доме замерено эл. измерительными клещами типа АТК.2250 № 18360088 дата очередной проверки 18.10.2024 и составляет 251 В. Приборы по определению решили на территории электроустановки на данном участке отсутствуют на опоре №1

Исполнил убуэ Кинельского РЭС *[подпись]* 16.03.23

Черниговская Т.А. 16.03.23

[подпись] Семенов Н.Н. 16.03.2023

Предст. ПСДК, Авиатор-Алексеевка
16.03-2023 *[подпись]* С. Иванов

Исполнитель Кинельского филиала ПАО «Самараэнерго»
[подпись] Журавлев Н.А.
16.03.2023 (присутствовал)