

Акт осмотра

По судебному поручению Кировского районного суда г. Самары по гражданскому делу № 2-291/2023 от 09.03.2023 года в присутствии истца Чурбановой О.А., ответчика ПСДК «Авиатор Алексеевка» Иванова Сергея Анатольевича, а также представителей ПАО «Россети Волга» Пенькова С.В., Семенова Н.Н., представителя ПАО «Самараэнерго» Журавлева Н.А. было проведено обследование электрических сетей, к которым подключен дачный дом, расположенный на земельном участке по адресу: Самарская область, Кинельский район, п.Чубовка Старая Алексеевка, улица 18, участок 29, принадлежащий Чурбановой О.А.

В ходе осмотра выявлено что на данном участке смонтировано два ввода на два строения. Первый ввод выполнен медноалюминовым проводом сечением 10 мм² длиной 15 м и крепится к опорному напряжению, направление в доме зафиксировано электроизмерительными клещами типа АК 2250 №18360088 дата очередной проверки 18.10.2022г. и составляет 252 В. Вторым ввод на строение выполнен проводом марки СИП 2х16 длиной 30 м и крепится к опорному напряжению т.к. отсутствует напряжение в точке подключения ввода к линии ПСДК «Авиатор-Алексеевка». Проводы по ограниченному количеству потребленной электроэнергии на опоре ВЛ отсутствуют на данном участке.

исполнитель уполномоченный Кинельского РЭО (подпись) 16.03.23

(И.И. Семенов И.И.) 16.03.2023г.

Представитель Чурбановой О.А. по доверенности Корнилов И.А. 16.03.2023

Одновременно

исполнитель ПСДК «Авиатор-Алексеевка» И.А. Галеев 16.03.2023

исполнитель Кинельского Отдела ПАО «Самараэнерго» И.А. Журавлев 16.03.2023 (подпись)